Moca, Provincia Espaillat
29 de septiembre de 2021

Al : **Lic. Reynaldo C. Méndez Sánchez**
Director General de **CORAAMOCA**

Via : **Lic. Maria Patricia Almonte**
Directora Administrativa-financiera

Lic. Estephany Almonte
Enc. Depto. Administrativo

Lic. Altagracia Almonte
Enc. Sección de Compras y Contrataciones

Asunto : Informe Pericial

Anexo : Solicitud de Compra

Cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de hacer de su conocimiento el informe pericial en el cual se recomienda el uso de un procedimiento de excepción para el proceso de compra de **una Bomba sumergible APEC SP 60-10 D 4" NPT, acoplada a motor de 40HP-460V-3500RPM-60Hz; una Protección térmica (Relay 48-65 Amp) 120 pies de cable de acero níquel de 3/8"forrado y un contactor 95ª-125Alth.** Estos materiales se solicitan de manera urgente con el fin de rehabilitar el pozo No. 1 del Municipio de Gaspar Hernández ya que gran parte de dicho municipio está sin el servicio del agua debido a desgaste en la bomba y tranque en el motor por lo que se recomienda la compra de nuevos equipos con el fin de restablecer el servicio de agua a las comunidades afectadas.

Agradeciendo de ante mano su acogida al presente, se despiden de usted,

Atentamente:

Ing. Julio Henríquez Tejada
Director Técnico

Ing. José Ramón Peña Burgos
Enc. Depto. Ingeniería

Ing. Ely Saúl Espinal
Enc. Operación y Mantenimiento